


Nº do circuito da A.T. : 1
A.T. existente : 1#4(4)CAA
Classe de Isolacao : 15kV
A.T. a instalar : 3#70mm²
Classe de Isolacao : 15kV



- NOTA:
- 01) EM CADA POSTE DEVE SER INSTALADO CONECTOR TIPO PERFURANTE 4 DERIVAÇÕES E 1 ESTRIBO PARA FAZER A CONECÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO, EM ABERTURAS DE CIRCUITO, PREVER DOIS CONJUNTOS DE 4 DERIVAÇÕES E ESTRIBO;
- 02) PREVER AS CONEXÕES DA REDE DE BT NOS BORNES DO TR COM CONECTORES TERMINAL A COMPREENSÃO POR PARAFUSO CORPO DUPLO;
- 03) INSTALAR NOS POSTES BT AS11 ADICIONAL NAS COSTAS DOS POSTES.
- 04) O ÓLEO ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER DE BASE MINERAL, DO TIPO "A" (BASE NAFTÊNICA) OU DO TIPO "B" (BASE PARAFINICA), DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANP;
- 05) NÃO EXISTE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS, APTAS A SEREM ENERGIZADAS NA ÁREA DO LOTEAMENTO.
- 06) TODOS OS LOTES SERÃO ATENDIDOS PELA REDE DE INCORPORAÇÃO;
- 07) EXISTEM HÁ NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONEXÃO, QUE ESTÁ RELACIONADA NA PLANTA DE INTERLIGAÇÃO.

Poste	Coordenada X	Coordenada Y
P1	777190.1333	6930397.8316
P2	777211.9197	6930369.5919
P3	777234.7620	6930339.8780
P4	777256.4422	6930311.5489
P5	777277.4252	6930284.3329
P6	777290.4583	6930285.3130
P7	777307.6004	6930324.2835
P8	777324.6057	6930363.5604
P9	777341.3723	6930402.0494
P10	777358.3981	6930441.0857
P11	777371.9137	6930471.9174
P12	777385.7640	6930503.5947
P13	777399.5936	6930535.4270



M&B Soluções Elétricas
CNPJ 36.525.725/0001-40
Avenida Aval nº 1029, bairro Figueira
Três de Maio / RS

Obra

LOTEAMENTO INDUSTRIAL IV

Local

Rua Rio de Janeiro e São Paulo - São José do Inhamorá / RS

Proprietário

Prefeitura Municipal de São José do Inhamorá
CNPJ 94.187.358/0001-19

Responsável Técnico

Angélica Brites Mireski
CREA RS 239035

Projeto

**ELETRIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO INDUSTRIAL
PLANTA DE INCORPORAÇÃO**

Data

15/10/2020

Escala

1:1.000

Desenho

Angélica Mireski

Prancha

1

Prancha

A1

Pran.Tot.

2